

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KZ.ПБ25.В.04748

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019144

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASU TECHNOLOGIES". Адрес: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розы Баглановой, д. 21. Телефон: +77272613915. E-mail: bast@bast.kz.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASU TECHNOLOGIES". Адрес: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розы Баглановой, д. 21. Телефон: +77272613915. E-mail: bast@bast.kz. Адрес производства: 050030, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, д. 96 «Б».

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Составы огнезащитные пропиточные для древесины, марки: "ЩИТ-1", "ЩИТ-1 Универсал", выпускаемые по СТ ТОО 40494532-01-2009. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 20.15.3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824 99 700 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний". I (первая) группа огнезащитной эффективности при расходе 0,3 кг/кв.м (80 г/кв.м по сухому веществу).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 408P/214ИТР-17 от 12.10.2017, № 409P/214ИТР-17 от 12.10.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01171 от 03.10.2017 по 03.10.2020, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.10.2017 по 11.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко  
инициалы, фамилияА.А. Румянцев  
инициалы, фамилия